



**МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54,  
278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua;  
код згідно з ЄДРПОУ 37471928

№ \_\_\_\_\_ на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Обласні, Київська міська  
державні адміністрації**

Міністерство розвитку громад та територій на виконання пункту 2 доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 03.11.2020 № 45024/1/1-20 за результатами наради, проведеної під головуванням Прем'єр-міністра України 02.11.2020 щодо надання обласним, Київській міській держадміністраціям методичних рекомендацій стосовно монтажу і застосування кисневих трубопроводів та станцій в умовах ситуації з поширенням COVID-19 на території України повідомляє.

Вимоги до конструкції джерела подачі медичного кисню в трубопровідну систему визначено в стандарті ДСТУ EN ISO 7396-1:2019 «Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму (EN ISO 7396-1:2016/A1:2019, IDT; ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017, IDT). Зміна № 1:2019».

Відповідно до законодавства проектування нових і реконструкція існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків здійснюється відповідно ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоров'я» (далі – ДБН В.2.2-10:2001).

Зокрема, розділом 2 чинного ДБН В.2.2-10:2001 встановлено планувальні вимоги щодо організації ділянок.

Пунктом 2.12, визначено, що відстань між киснево-газифікаційною станцією чи централізованим пунктом зберігання і розподілу лікувальних газів (за умови зберігання більше 10 балонів місткістю 40 л кожен) і будинками з постійним перебуванням хворих – не менше 25 м.

Зазначену норму встановлено, виходячи з вимог вибухопожежної та пожежної безпеки.



МІНРЕГІОН  
№7/19.1/18041.20 від 06.11.2020  
Винницька обласна державна адміністрація

1764601



10192

№ 42/11.20 від 06.11.2020  
Лукеря Іван Михайлович  
06.11.2020 16:01



61525  
08:13

Рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів, установок, систем трубопроводів у закладах охорони здоров'я та інших суб'єктах господарювання розроблені відповідно до НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». (Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 05.03.2018 р. № 333, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 р. № 433/31885).

**Заступник Міністра**

**Іван ЛУКЕРЯ**

Бондарчук Надія  
Гуцул Вадим  
Тел. 590-4-703

МІНРЕГІОН  
№7/19.1/18041-20 від 06.11.2020

1764601



Підписано ЕЦП  
Лукеря Іван Михайлович  
06.11.2020 16:01